

Dop No.: 1701-1012

1. Ürün tipi ve kodu:

1. Unique identification code of the product-type:

Ürün kod ve tanımları Ek A 'da Tablo 1'de belirtilir.

Product codes and identifications are indicated in Table 1 in Annex A.

2. 305/2011/AB Yönetmeliğin, Madde 11 (4) 'te istenildiği üzere ürünün tanımlanmasına izin veren tip, lot veya seri numarası veya herhangi bir unsur:

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required in Article 11(4) of the Regulation(EU) No305/2011:

Ürün kod ve tanımları Ek A 'da Tablo 1'de belirtilir.

Product codes and identifications are indicated in Table 1 in Annex A.

3. Üretici tarafından öngörülen inşaat ürününün, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun kullanım amacı veya kullanımı:

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Yangın ve dumanın oluşmasını ve yayılmasının sınırlandırılması amacıyla binalar ve diğer inşaat mühendisliği çalışmalarında iletişim sağlanması

Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke

4. 305/2011/AB Yönetmeliğin, Madde 11 (5) 'e göre üreticinin adı, tescilli ticari adı veya tescilli markası ve iletişim adresi:

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required in Article 11(5) of the Regulation(EU) No305/2011:

REÇBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan Cad. No:73/1
Çorlu Tekirdağ TÜRKİYE
Tel. +90 282 681 8686
info@recber.com.tr

5. 305/2011/AB Yönetmeliğin, Ek 5'de belirtildiği üzere inşaat ürününün performans sabitliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için sistem veya sistemler:

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in the Regulation(EU) No305/2011, Annex V:

Sistem 3

System 3

6. Onaylanmış Kuruluş:

6. Notified product certification body:

1783 Numaralı Onaylanmış Laboratuvar, TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ tarafından (üretici tarafından gerçekleştirilen numune alınımına göre) tip testine dayanan ürün tipinin belirlenmesi, tip hesaplaması, ürüne ait çizelge olarak hazırlanan değerler veya açıklayıcı doküman, yürütüldü ve fabrika üretim kontrolü üretici tarafından uygulandı.

Notified testing laboratory TURKISH STANDARDS INSTITUTION No.1783 carried out the determination of the product type on the basis of type testing (based on sampling carried out by the manufacturer), type calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product and the factory production control carried out by the manufacturer.

7. Performans beyanı:

7. Declared performance:

Temel özellikler Essential characteristics	Performans Performance	Uyumlaştırılmış teknik şartname Harmonised technical specification
Yangına tepki Reaction to fire	Eca	EN 50575:2014+A1:2016
Tehlikeli maddeler Dangerous substances	Performans belirlenmemiştir NPD	

8. 1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 7. maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

Bu performans beyanı, 4. fıkrada tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.


This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Üretici adına imzalayan kişi:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tekirdağ, 22.06.2020

imza / signature



PERFORMANS BEYANI
DECLARATION OF PERFORMANCE

Dop No.: 1701-1012

Ek A
Annex A

Tablo 1
Table 1

No.	Ürün Kodu: Product Code:	Ürün Tanımı: Product Description:
1	109052	J-Y(St)Y...Lg 3x2x0,60mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
2	109053	J-Y(St)Y...Lg 4x2x0,60mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
3	109054	J-Y(St)Y...Lg 5x2x0,60mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
4	109055	J-Y(St)Y...Lg 6x2x0,60mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
5	109057	J-Y(St)Y...Lg 8x2x0,60mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
6	109059	J-Y(St)Y...Lg 10x2x0,60mm+0,60mm Yangın Alarm Kablosu
7	109069	J-Y(St)Y...Lg 1x2x0,80mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
8	109070	J-Y(St)Y...Lg 2x2x0,80mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
9	109071	J-Y(St)Y...Lg 3x2x0,80mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
10	109072	J-Y(St)Y...Lg 4x2x0,80mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
11	109073	J-Y(St)Y...Lg 5x2x0,80mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
12	109074	J-Y(St)Y...Lg 6x2x0,80mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
13	109076	J-Y(St)Y...Lg 8x2x0,80mm+0,40mm Yangın Alarm Kablosu
14	109078	J-Y(St)Y...Lg 1x2x0,80mm+0,60mm Yangın Alarm Kablosu
15	109079	J-Y(St)Y...Lg 2x2x0,80mm+0,60mm Yangın Alarm Kablosu
16	109087	J-Y(St)Y...Lg 10x2x0,80mm+0,60mm Yangın Alarm Kablosu
17	109097	J-Y(St)Y...Lg 1x2x0,80mm+0,80mm Yangın Alarm Kablosu
18	109098	J-Y(St)Y...Lg 2x2x0,80mm+0,80mm Yangın Alarm Kablosu
19	109099	J-Y(St)Y...Lg 3x2x0,80mm+0,80mm Yangın Alarm Kablosu
20	109100	J-Y(St)Y...Lg 4x2x0,80mm+0,80mm Yangın Alarm Kablosu
21	109116	J-Y(St)Y...Lg 1x2x1mm+0,60mm Yangın Alarm Kablosu
22	109117	J-Y(St)Y...Lg 2x2x1mm+0,60mm Yangın Alarm Kablosu
23	109118	J-Y(St)Y...Lg 3x2x1mm+0,60mm Yangın Alarm Kablosu
24	109119	J-Y(St)Y...Lg 4x2x1mm+0,60mm Yangın Alarm Kablosu
25	109135	J-Y(St)Y...Lg 1x2x1mm+0,80mm Yangın Alarm Kablosu