

Dop No.: 1705-1017

1. Ürün tipi ve kodu:

1. Unique identification code of the product-type:

Ürün kod ve tanımları Ek A 'da Tablo 1'de belirtilmiştir.

Product codes and identifications are indicated in Table 1 in Annex A.

2. 305/2011/AB Yönetmeliğin, Madde 11 (4) 'te istenildiği üzere ürünün tanımlanmasına izin veren tip, lot veya seri numarası veya herhangi bir unsur:

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required in Article 11(4) of the Regulation(EU) No305/2011:

Ürün kod ve tanımları Ek A 'da Tablo 1'de belirtilmiştir.

Product codes and identifications are indicated in Table 1 in Annex A.

3. Üretici tarafından öngörülen inşaat ürününün, ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun kullanım amacı veya kullanımı:

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Yangın ve dumanın oluşmasını ve yayılmasının sınırlandırılması amacıyla binalar ve diğer inşaat mühendisliği çalışmalarında iletişim sağlanması
Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective of limiting the generation and spread of fire and smoke

4. 305/2011/AB Yönetmeliğin, Madde 11 (5) 'e göre üreticinin adı, tescilli ticari adı veya tescilli markası ve iletişim adresi:

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required in Article 11(5) of the Regulation(EU) No305/2011:

REÇBER KABLO A.Ş.
Türkgücü O.S.B. Mah. Yılmaz Alpaslan Cad. No:73/1
Çorlu Tekirdağ TÜRKİYE
Tel. +90 282 681 8686
info@recber.com.tr

5. 305/2011/AB Yönetmeliğin, Ek 5'de belirtildiği üzere inşaat ürününün performans sabitliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması için sistem veya sistemler:

5. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in the Regulation(EU) No305/2011, Annex V:

Sistem 1+
System 1+

6. Uyumlu bir standardın kapsadığı bir inşaat ürünü ile ilgili performans bildiriminde bulunulması durumunda:

6. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

2479 Numaralı Onaylanmış Kuruluş, L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. , ürün tipinin belirlenmesini, üretim yerinin ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi , fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetim, ölçme ve değerlendirmesini ve piyasaya ürünü sunmadan önce alınan numunelere denetim testini, sistem1+ kapsamında yerine getirdi.

Notified product certification body L.S. FIRE TESTING INSTITUTE S.R.L. No.2479 performed the determination of product type, the initial inspection of the manufacturing plant and of FPC, the continuous surveillance, assessment and evaluation of the FPC and the audit testing of samples taken before placing the product on the market under system 1+.

7. Performans beyanı:

7. Declared performance:

Temel özellikler Essential characteristics	Performans Performance	Uyumlaştırılmış teknik şartname Harmonised technical specification
Yangına tepki Reaction to fire	B2ca-s1a,d1,a1	EN 50575:2014+A1:2016
Tehlikeli maddeler Dangerous substances	Performans belirlenmemiştir NPD	

8. 1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 7. maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

8. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

Bu performans beyanı, 4. fıkrada tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Üretici adına imzalayan kişi:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Tekirdağ, 13.04.2023

imza / signature



